

**Uputstvo za instalaciju i upotrebu****COMPUTHERM WPR-90GE uronski termostat**

Sonda (cijevna košuljica) termostata uronjena u tekućinu u cijevi ili bojleru neposredno detektira njenu temperaturu i na utjecaj promjene iste, kod podešene vrijednosti osigurava električni kontakt (otvaranja i zatvaranja) bez napona.

U slučaju da je temperatura tekućine ispod namještene, kontaktne točke C i 1 se zatvaraju, a prekida se kontakt između točaka C i 2. Ako temperatura tekućine iznad podešene, prekida se kontakt između točaka C i 1, a zatvaraju se kontaktne točke C i 2.

**OPREZ!** Priključenje termostata na električnu mrežu prepustite stručnoj osobi!

Za priključenje se mogu koristiti samo kabeli s izolacijom otpornom na toplinu (npr. silikonska guma). Termostat nije s dvostrukom izolacijom, zato je potrebno da se na njega priključi zaštitno uzemljenje.

**TEHNIČKI PODACI:**

**Raspon podešavanja temperature:** 10-90 ° C

**Osjetljivost uključanja:**  $\pm 2,5$  ° C

**Priključni napon:** 250V AC; 50Hz; 6 (2,5) A

**Priključna jačina struje:** 6A (2,5A induktivnog opterećenja)

**Dimenzije priključka:** G = 1/2 ";  $\varnothing$ 8x100 mm;

**Električna zaštita:** IP 40

**Distributer za Hrvatsku:**

**Mirakul d.o.o.**

22240 Tisno

Petrića glava 13/a

OIB:50721441462

Mjesto servisa

[e-info@mirakul-adria.hr](mailto:e-info@mirakul-adria.hr)

tel/fax: 00 385 22 438 620

[www.podnogrijanje.com](http://www.podnogrijanje.com)